



**STORING? CONTROLEER ZELF:**

1. Of de waterdruk voldoende is:  $\pm 1,5$  bar op de drukmeter. Is dit niet het geval dan de centrale verwarmingsinstallatie bijvullen.
2. Of de installatie voldoende ontlucht is.
3. Of de stekker wel in de wandcontactdoos is geplaatst, of de bedieningsschakelaar op stand "bedrijf" is gesteld, en of de zekeringen in de meterkast niet doorgeslagen zijn.
4. Of de kamer of ketelthermostaat voldoende hoog staat ingesteld.
5. Of de waakvlam wel brandt.
6. Of de hoofdgaskraan of toestelkraan wel geopend zijn en er wel gas aanwezig is (wanneer de hoofdgaskraan bij de gasmeter uit is gezet, duurt het geruime tijd voordat het gas bij de toestelkraan is gekomen).
7. Of alle warmwaterkranen wel goed gesloten zijn (ingeval van een centrale verwarmingsinstallatie met een warmwatervoorziening).

**NOG STEEDS STORING? NOODGEVAL?**

**D.V.S. te Amersfoort**

**033-4753052**



- o Bij noodgevallen buiten werktijd wordt uw melding op de band opgenomen en belt de monteur u binnen 2 uur terug.
- o Mocht blijken dat de storing toch een gevolg is van het niet of onvoldoende controleren en uitvoeren van wat onder punt 1 tot en met 7 staat vermeld dan zullen wij u de kosten in rekening brengen.



## **HUURDERONDERHOUD CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIE**

Zoals bekend behoort het uitvoeren van het binnenschilderwerk tot de verplichting van de huurder. Dit geldt ook voor het schilderen van de centrale verwarmingsleidingen, radiatoren, convectoren etc. Door het niet tijdig uitvoeren van dit schilderwerk kan schade door roestvorming ontstaan.

Ook het niet tijdig melden van zelfs de geringste lekkages bij aansluitingen van leidingen, kranen, radiatoren etc. en het plaatsen van verdampingsbakjes tegen of op de verwarmingselementen kan schade door roestvorming veroorzaken.

Herstellen van schade door het niet tijdig uitvoeren van onderhoud en het niet direct melden van de gebreken zoals lekkages en dergelijke is voor uw rekening. Dit geldt ook indien er schade ontstaat ten gevolge van bevriezing en/of onoordeelkundig gebruik van de centrale verwarmingsinstallatie.

## **JAARLIJKSE SCHOONMAAKBEURT**

Eenmaal per jaar wordt de moederhaard of centrale verwarmingsketel al of niet voorzien van een warmwatervoorziening in de normale werktijd schoongemaakt. De monteur maakt hiervoor geen afspraak. Treft hij u niet thuis dan laat hij een kaart achter waarop het tijdstip vermeldt staat waarop hij alsnog de werkzaamheden komt verrichten.

Mocht u genoemd tijdstip beslist niet gelegen komen dan kunt u telefonisch een andere afspraak maken. Omdat een centrale verwarmingsinstallatie waaraan regelmatig periodiek onderhoud wordt gepleegd beter functioneert, is het voor u en ons van belang dat u zo snel mogelijk gelegenheid geeft de werkzaamheden te laten uitvoeren. Geeft u deze gelegenheid niet of niet binnen een redelijke termijn dan worden de hierdoor ontstane storingen aan u in rekening gebracht. Ook kunnen wij dan niet instaan voor de goede en veilige werking van de installatie.